ОБЩИНА АРДИНО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Изх. №30-63-..15...../07.08.2017 г.

Относно: разяснение по обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Падина, община Ардино";**

Уважаеми Участници,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП публикуваме разяснения по зададени въпроси, както следва:

Въпрос №1:

Позиция: „СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ø32 С ДЪЛЖИНА ДО 5М ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ, ТСК, ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ И ВОДОМЕРНА ШАХТА" Моля възложителя да уточни следното:

На чертеж (лист 51) от „Преработка на работни проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Падина, общ. Ардино – мах. Падина" е показана схема на водомерната шахта съставена от стоманобетонова тръба DN800, L =80 см и полиетиленов капак ф800.

На пазара се предлагат готови шахти изработени от полиетилен РЕ чрез ротационно леене, като са снабдени с гумени уплътнения на капака и входовете на довеждащата тръба с цел недопускане на вода и пръст в шахтата. Монтажа е значително по-лесен и бърз.

Ще приеме ли Възложителя залагането на такъв тип шахта в обекта?

Отговор №1: Не, няма да приеме залагането на такъв тип шахта в обекта.

РЕСМИ МУРАД
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

ОБЩИНА АРДИНО * КМЕТ *

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул."Бели брези" № 31
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
e-mail: ardino@abv.bg

ISO 9001:2008 CERTIFICATION Intertek