РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № КПД-14-213-(7)
Смолян, 09.07.2013г.

Вх.№ 22-35-39
Получено на 12.07. 2013 г.

ДО
Г-Н РЕСМИ МУРАД, КМЕТ НА
ОБЩИНА АРДИНО
УЛ. „БЕЛИ БРЕЗИ" №31
ГР.АРДИНО
ОБЩ. АРДИНО
ОБЛ.КЪРДЖАЛИ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за: „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру", землището на с.Търна, кметство Долно Прахово, общ.Ардино"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУРАД,

Уведомяваме Ви, че проектът „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру", землището на с.Търна, кметство Долно Прахово, общ.Ардино", съгласно внесено от Вас уведомление с вх.№ КПД-14-213/13.05.2013г., допълнително внесена информация с вх.№ КПД-14-213-(2)/15.05.2013г. и вх.№ КПД-14-213-(4)/18.06.2013г., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.*).

С проекта се предвижда подобряване на условията на живот на жителите в селата: с.Башево, махала „Шума" на с.Горно Прахово, с.Чернигово, с.Търна и с.Долно Прахово, община Ардино, чрез подобряване на достъпа им до качествена водоснабдителна инфраструктура и осигуряване на достатъчни количества питейна вода.

Предмет на проекта са населените места: с.Чернигово, с.Долно Прахово, с.Търна, с.Горно Прахово и с.Башево. Необходимото водно количество за групата населени места Qmax h (за 5-те села) е 8,58 л/сек за питейно битови нужди плюс Qпп -5 л/сек.

Необходимото водно количество ще се осигурява от тръбен кладенец в местността "Догру" в землището на с.Търна, кметство Долно Прахово.

Тръбният кладенец е с дълбочина 105 м, с ∅175/6мм, с динамично водно ниво на кота 817,52м / статично водно ниво на кота 837,52 м /.

Водата от тръбния кладенец се подава в напорен резервоар R100m^3, непосредствено до самия кладенец с помпа GRUNDFOS тип SP 30-14 с Q = 8,02л/сек; H = 100м; N /P2/= 10,5 kW; КПД= 75% с тласкател ∅3" с диаметър на помпата ∅143 мм, с обща дължина на помпата и двигателя й 2200 мм.

Резервоар R100 m^3 е с кота +0,00 - 887,82 м, кота терен - 886,86 м; кота хранителна тръба - 885,22 и кота вливна тръба - 887,50 м.

Ел.захранването на обекта ще се осигури от ТП в с.Чернигово с кабел САВТ 4х70 кв.мм с дължина 1070 м, положен в изкопа на водопровода.

Предвижда се етапно изграждане на обекта:

4700 гр. Смолян, ул."Дичо Петров" № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu
Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-115, Fax: +359301/60-121

➢ I-ви етап:

-R100 м^3 със СОЗ и помпа;

-водопровод от R100 м^3 през т.I - т.II- т.III

-водопровод и ел.кабел от R100 м^3 през т.I до с.Чернигово - до резервоар R15м^3 и до ТП;

-водопровод от т.II до с.Долно Прахово.

➢ II-ри етап:

- водопровод от т.III до началото на с.Горно Прахово откъм север и подмяна на тръбите на водопровода на кл.18;
- водопровод от т.III до с.Башево;
- водопровод от с.Чернигово до R15 м^3 с.Търна.

Съгласно представените документи, имотите, които ще бъдат засегнати при реализиране на проекта, са общинска собственост.

Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-226/08.07.2013г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), предложението е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. Съгласно чл.50, ал.7, т.1 от Закона за водите изграждането на съоръжение на подземни води подлежи на разрешителен режим. Тъй като водите ще ползват за питейно–битови цели, трябва да се започне процедура по учредяване на СОЗ.

Проектът **не засяга** защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната, **не попада** в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000. Проектното предложение ще се реализира на около 1,7 км от защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и на около 1,7 км от защитена зона BG0002073 „Добростан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).

Проектът **не подлежи** на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на представеното проектно предложение, преценката на компетентния орган е, че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най - близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни" и BG0002073 „Добростан".

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за така заявеното предложение, преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящето писмо се отнася само за заявените параметри на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ППП/ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Смолян за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ - Смолян