РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект

Обект	ВЕЦ „Бял извор”
Цел на заявеното ползване	Заустване на битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и септична яма с утаителна част и дъждовни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Арда, представляваща ПИ с идентификатор 07747.11.223 с начин на трайно ползване (НТП) – „гранична река“, общинска държавна публична.
Поречие	Река Арда
Водно тяло	BG3AR700R039 – „Река Арда от вливане на река Черна до язовир Кърджали и река Ардинска“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и ал.6 във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. №РР–07–3/23.02.2026г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са на лице основания за отказ. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източнобеломорски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водното тяло с код BG3AR700R039 е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. За 2025г. повърхностно водното тяло с код BG3AR700R039 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Макрофити, Общ фосфор, Zn, Al и в непостигащо добро химично състояние по матрица „вода“ изместващи показатели – кадмий, олово. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити, Фитобентос, Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС – понижение с 0,08 mg/l); специфични

	замърсители – постигане на СКОС за изместващите показатели – цинк (Zn) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (биота – PBDE) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Арда“ с код BGCSARI01, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г., няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	**Заустване №1** – Смесен поток битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води

	(ЛПСОВ) и септична яма с утаителна част и дъждовни води в река Арда, представляваща ПИ с идентификатор 07747.11.223: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: **41°33'50,652"N 25°02'25,133"E** Надморска височина: **H=520,97м**
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 07747.11.63 и ПИ с идентификатор 07747.11.94 по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Бял извор, Община Ардино, Област Кърджали. **ЕКАТТЕ 07747**
Заявено водно количество за заустване	**Заустване №1/Поток №1** – Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ): $Q_{ср.ден.}$ = 1,60 м^3/ден $Q_{макс.час.}$ = 0,19 м^3/час $Q_{год.}$ = 425,28 м^3/год
	Заустване №1/Поток №2 – Битово–фекални отпадъчни води след септична яма с утаителна част: $Q_{ср.ден.}$ = 0,31 м^3/ден $Q_{макс.час.}$ = 0,054 м^3/час $Q_{год.}$ = 99,17 м^3/год
Място за мониторинг	**Пункт №1** – РШ на изход ЛПСОВ; **Пункт №2** – РШ на изход септична яма с утаителна част;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	**Показатели**			**Собствен мониторинг**	
				Честота на пробовземане	**Вид на пробата**
Заустване №1 **Поток №1** БФОВ *място за собствен мониторинг* **Пункт №1** РШ на изход ЛПСОВ	Активна реакция pH	**6,0 – 9,0**		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**50**		на шестмесечие	еднократна
	$БПК_5$	**25**		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	**125**		на шестмесечие	еднократна
Заустване №1 **Поток №2** БФОВ	Активна реакция pH	**6,0 – 9,0**		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**50**		на шестмесечие	еднократна

място за собствен мониторинг **Пункт №2** РШ на изход септична яма с утаителна част	$БПК_5$	**25**		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	**125**		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От дата на влизане в сила на разрешителното.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Дъждовни води при разделна канализационна система	**Заустване №2** – Дъждовни води в река Арда, представляваща ПИ с идентификатор 07747.11.223: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: **41°33'47,541"N 25°02'24,696"E** Надморска височина: **H=522,38м**				
	Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в площадковата дъждовна канализационна мрежа изградена на обекта, в която се събират и отвеждат дъждовните води от отводняване на покриви на сгради и площадки, които съгласно чл.3, т.5 и т.6 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, не се счита за заустване на отпадъчни води.				
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Смолян и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.				
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се осигури измерване на количеството заустване отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.				

	3. В седем дневен срок от монтирането на измервателните устройства за измерване на количествата заустени отпадъчни води, да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Смолян, с цел пломбиране им и удостоверяване на тяхната изправност. 4. След монтиране на измервателните устройства за измерване на количествата заустени, същите да се поддържат в изправно състояние. 5. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 6. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 7. Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг е за сметка на титуляря на разрешителното. 8. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 9. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 10. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите, и същото да се поддържа в изправно състояние. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

	2. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 3. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект. 4. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води. 5. Да се предвиди профилактика и почистване на пречиствателните съоръжения поне веднъж годишно. 6. Да не се допуска попадане на утайка във водоприемника. 7. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най–малко 30–дневен срок преди започването им. 8. В местата определени, като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води. 9. Да не се допуска включване на отпадъчни води с друг характер в изградената на обекта канализационна мрежа отвеждаща битово–фекалните отпадъчни води.
Други условия	1. Пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчните води формиращи се от обекта да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. При неспазване на заложените в разрешителното ИЕО своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.	

8.7.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР
Signed by: Vasil Dimitrov Uzunov

ITA INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411