РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	„Цех за преработка на мляко“
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток пречистени битово - фекални и производствени отпадъчни води /ПОВ/ след ПСОВ за обект в експлоатация.
Водоприемник	Река Уваджик
Поречие	Река Арда
Водно тяло	**BG3AR700R040 – „Река Уваджик и река Бял извор”**
Място на заустване	**Заустване № 1 –** в река Уваджик Надморска височина: **Н – 607,403м.** Географски координати на точката на заустване: **41°30'57,474"N 25°04'10,005"E**
Местност, административно единица, ЕКАТТЕ	УПИ I, кв. 22, Село Падина, Община Ардино, Област Кърджали, **ЕКАТТЕ – 55 124**
Заявено водно количество за заустване	**$Q_{ср.ден.}$ = 25,65 м^3/ден** **$Q_{ср.год.}$ = 8262,45 м^3/год**
Място за мониторинг	РШ на изход ПСОВ

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване № 1 Смесен поток – БФОВ и ПОВ *място за мониторинг* **Пункт №1 РШ на изход ПСОВ**	Активна реакция pH	**6,0 – 8,5**		на тримесечие	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**50**		на тримесечие	еднократна
	БПК $_5$	**25**		на тримесечие	еднократна
	ХПК	**100**		на тримесечие	еднократна
	Общ азот	**12**		на тримесечие	еднократна
	Общ фосфор	**2**		на тримесечие	еднократна
	Мазнини	**3**		на тримесечие	еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	За показателите **общ азот, общ фосфор и мазнини – до три месеца** от датата на извършване на реконструкция и/или модернизация на съществуващата ЛПСОВ; **За всички останали показатели** от датата на влизане в сила на разрешителното.

*Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.
*Не се допуска постигането на индивидуалните емисионни ограничения чрез разреждане на отпадъчните води преди заустването им във водния обект.

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Дъждовни води при разделна канализационна система	1. Площадковата канализационна мрежа функционира като разделна. 2. Дъждовните води, формиращи се от покриви и открити
	площадки, се заустват в частично изградена улична канализация за дъждовни води, поддържана от община Ардино за, което общината е декларирала своето съгласие с писмо с техен изх. №04-05-1/27.01.2017г. 3. Да не се допуска включване на друг вид отпадъчни води, различни от дъждовни, в дъждовната площадкова канализация. 4. Да не се допуска замърсяване, вследсвтие извършване на производствената дейност, потенциален замърсителн на водоприемника на дъждовната улична канализация.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ-Смолян и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.
Изисквания към обеззаразяването на пречистените отпадъчни води	1. Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 2. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води *(само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).*
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на количеството заустени отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 2. Да се изградят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект. 4. Информацията от направените измервания от собствен мониторинг да се съхранява за период от 6 години, съгласно изискванията на чл. 174, ал. 2 от Закона за водите.
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемника	Около площадките за временно съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането на замърсители във водоприемника.

Изисквания към начина на третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води	1. Събиране,транспортиране,съхранение и оползотворяването на отпадъците и утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 2. При използване на утайките в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. 3. Формиращите се утайки и производствени отпадъци да се предават за оползотворяване съгласно сключени договори.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника. 3. Да не се допуска изпускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	**1. Да не се допуска повишаване на температурата на водоприемника с повече от 3°С.** **2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ да се предприемат необходимите действия за реконструкция и модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения.** 3. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване. 4. Да не се допуска включване на води с друг вид характер във водоприемника. 5. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки. 6. Да не се допуска изтичане на цвик, суроватка или сурово мляко във водоприемника. 7. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.
Други условия	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде изготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес:
гр. Пловдив, ул." Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, ПК 307

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"